

Nielisz 2018.07.26

Numer sprawy.KD.271.3.2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Nawóz**”. Numer sprawy.KD.271.3.2018.

W dniu 26.07.2018r. wpłynęło do Urzędu Gminy w Nieliszu zapytanie od jednego z Oferentów o treści następującej:

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w oparciu o art. 38.1 ustawy Pzp jeden z oferentów zwraca się z prośbą o udzielenie wyjaśnień i wprowadzenie zmian, jak niżej:

1.Z treści SIWZ wynika, że Zamawiający ustanowił formę wynagrodzenia, jako wynagrodzenie ryczałtowe. W związku z tym, że dokumentacja projektowa stanowi, że zakres robót obejmuje między innymi przebudowę urządzeń elektroenergetycznych, usunięcie kolizji urządzeń telekomunikacyjnych, prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy roboty te objęte są niniejszym zamówieniem – Jeśli tak, to w jakim zakresie?

2.Przedmiar robót w poz. 19 obejmuje wykonanie przepustu z rur o śr. 80 cm na ławie żwirowej gr. 15 cm. Z rysunku przepustu wynika natomiast, że zaprojektowano ławę z pospółki gr. 25 cm. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju i grubości ławy pod przepust.

Gmina Nielisz w odpowiedzi na pytanie 1 informuje, że:

Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych i usunięcie kolizji urządzeń telekomunikacyjnych nie są objęte niniejszym zamówieniem.

Gmina Nielisz w odpowiedzi na pytanie 2 informuje, że:

Przepust z rur o śr. 80 cm należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót w poz. 19 na ławie żwirowej grubości 15 cm.

Gmina Nielisz informuje, że w/w zapytania Oferenta i odpowiedzi Zamawiającego stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

L.P.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Piotr Pyś
SEKRETARZ GMINY