

KD.271.12.2016

W dniu 17.01.2017r. wpłynęło do Urzędu Gminy w Nieliszu zapytanie od jednego z wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ogłoszenia 5952-2017 z dnia 2017.01.11 pn. Przebudowa(Modernizacja), budowa nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nielisz w 2017r. o treści następującej:

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zmian jak niżej:

1. Zakres robót do wykonania obejmuje wykonanie jedynie warstwy ścieralnej (bez warstwy wiążącej), na istniejącym podłożu, po uprzednim wyrównaniu materiałem kamiennym. Warstwa ścieralna założona została o grubości 4 cm. Naszym zdaniem warstwa ścieralna o tej grubości, ułożona na podbudowie z kruszywa jest niewystarczająca. Wnosimy więc o zwiększenie grubości warstwy ścieralnej do min. 5cm.
2. Zamawiający określił minimalny okres gwarancji na okres 2 lat. Zakres robót objęty zamówieniem jest kontynuacją robót wcześniej wykonanych i obejmuje wykonanie jedynie warstwy ścieralnej, po wyrównaniu kruszywem. W tej sytuacji, gdy wykonawca będzie realizował roboty na podłożu, za którego stan nie może ponosić odpowiedzialności, a dodatkowo jeszcze oczekuje się wykonania tylko warstwy ścieralnej (bez warstwy wiążącej) – żądanie udzielania gwarancji na minimalny okres 24 miesięcy nie ma uzasadnienia. Wnosimy o zmianę minimalnego okresu gwarancji na okres 12 m-cy.
3. Z powodu okoliczności, o których mowa w pkt. 2 ustanowienie okresu gwarancji i rękojmi, jako kryterium oceny ofert, nie ma uzasadnienia. Wnosimy o zmianę kryteriów oceny lub zmniejszenie maksymalnego okresu gwarancji do 2 lat.

Zamawiający wyjaśnia:

1. Odcinki dróg przewidziane do przebudowy(modernizacji) utwardzone są gruzem betonowym i żuzłem, które Zamawiający traktuje jako istniejącą podbudowę z wyjątkiem drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Nawóz na której jako podbudowa jest stabilizacja cementowa.

Założono wykonanie jedynie warstwy ścieralnej grubości 4 cm (bez warstwy wiążącej) po uprzednim wyrównaniu istniejącej podbudowy z uwagi na to, że są to drogi lokalne gdzie odbywa się głównie ruch miejscowy.

2. Żądanie minimalnego okresu gwarancji na okres 24 m-cy ma uzasadnienie .

Na w/w odcinkach zostaną ustawione znaki drogowe ograniczające tonaż poruszających się po nich pojazdów ze względu na ograniczoną nośność konstrukcji.

3. Ustanowienie okresu gwarancji i rękojmi, jako kryterium oceny ofert jest zasadne.

Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany kryteriów oceny lub zmniejszenie maksymalnego okresu gwarancji do 2 lat.

Zamawiający informuje, że pytania Wykonawców oraz odpowiedzi na nie Zamawiającego stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Third block of faint, illegible text, appearing as a distinct section.

Fourth block of faint, illegible text, possibly a list or detailed notes.

Fifth block of faint, illegible text, continuing the main body of the document.

Sixth block of faint, illegible text, likely a concluding paragraph or signature area.

Faint text at the bottom left corner, possibly a date or reference.